Obec Šonov
Šonov 318
549 71 Šonov
IČO: 00273112

Zastupitelstvo obce Šonov schvaluje na základě usnesení č. 4 ze dne 2. 10. 2025 jako součást dokumentace požární ochrany podle § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, podle § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., následující dokument:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ŠONOV

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Šonov, zejména podmínky požární bezpečnosti při činnostech, při nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany, činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, použití zdrojů požární vody a podmínky vyhlášení požárního poplachu.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Šonov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna společnou jednotkou požární ochrany obce Martínkovice, zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o požární ochraně s obcí Martínkovice a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

a) jednotka HZS Královéhradeckého kraje, stanice Broumov,
b) jednotka SDH Broumov, se sídlem v Broumově,
c) JSDHP Veba Broumov, závod Olivětín.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Šonov

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu PO obce – paní Janu Křížovou,
c) preventista PO obce zajišťuje organizační, kontrolní a evidenční činnost v oblasti požární ochrany obce,
d) je pověřen zejména vedením dokumentace požární ochrany obce, kontrolou a evidencí zdrojů požární vody, spoluprací s jednotkou SDH obce a s HZS Královéhradeckého kraje a
e) organizuje školení a osvětu obyvatel v oblasti požární ochrany a podílí se na zabezpečení provozuschopnosti požární techniky a prostředků obce.

Čl. 3

Preventivně-výchovná činnost

(1) Obec organizuje preventivně výchovnou činnost zaměřenou na zvyšování informovanosti obyvatelstva o požární ochraně.

(2) Obec vede dokumentaci preventivně-výchovné činnosti podle § 14 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., obsahující zejména roční plán preventivních akcí, jejich realizaci a vyhodnocení.

(3) V této činnosti obec spolupracuje s HZS Královéhradeckého kraje a s SDH obce.

Čl. 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství[1] nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem.[2] Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,

2. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,

3. spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha,[3] při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,

[1] § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 5 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. f) zákona o požární ochraně
[3] čl. 3 odst. 3 písm. b) tohoto požárního řádu

4. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,

5. ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

6. pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým a plocha, na které zbytky jsou spalovány, nesmí přesáhnout 5 m^2,

7. při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími prostředky a místo kontrolovat,

8. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis,[4]

9. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

b) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství[5] nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,

4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,[6]

6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,[7]

7. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí,

2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

---

[4] § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně

[5] § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[6] § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[7] § 11 vyhlášky o požární prevenci

d) **svařování**, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,[8]

e) **manipulace s hořlavými kapalinami**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

2. při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.[9]

f) **manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

2. lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.[10]

g) **používání balonků štěstí**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

2. balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18ti let (balonky štěstí je tato osoba povinná uchovávat mimo dosah dětí, nesmí nechat balonky štěstí dětem na hraní),

3. balonky štěstí lze vypouštět pouze za bezvětří,

4. v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty,

5. balonky štěstí nesmí být vypouštěn v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.,

6. vypouštění balonků štěstí nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balonků štěstí při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

---

[8] vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

[9] § 44 vyhlášky o požární prevenci a § 30 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

[10] § 44 vyhlášky o požární prevenci

7. balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně. Vypouštění balonků štěstí v obytných zónách je zakázáno,

8. osoba, která vypustí volně balonky štěstí na oblohu, se vystavuje riziku založení požáru, za toto jednání jí hrozí postih podle zákona o požární ochraně,

9. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonky štěstí nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balonky štěstí, a to i v případě, pokud bylo s balonky štěstí manipulováno v souladu s návodem k použití.

h) **používání zábavné pyrotechniky**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

2. používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

3. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) **období sklizně, skladování pícnin a obilovin**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Šonov následující podmínky:

1. nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena, slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilných polích,

2. spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst.1 písm. a) tohoto požárního řádu,

3. při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat,

4. mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji,[11] udržovat je v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,

5. při sklizni a skladování obilných produktů a sena mechanizačními prostředky s nespalovacími motory opatřit výfuky účinnými lapači jisker (toto opatření se netýká přeplňovaných motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby),

6. sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno provádět pravidelně kontrolu, zda nedochází k usazení sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé části strojů,

7. při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):
   - zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,
   - cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
   - zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

[11] § 3 vyhlášky o požární prevenci

8. při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:
   - seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž mohou mít objem nejvýše 4.000 m3,
   - při umísťování volných skladů sena nebo slámy se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.[12]

9. v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8.000 m^3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5.000 m^3 sena nebo slámy a ani jiných stébelnatých suchých rostlin,

10. v období před naskladňováním a skladováním sena je nutno:
    - prověřit před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (počet, druh, hasicích přístrojů, jejich rozmístění), provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,
    - prokazatelně seznámit před naskladňováním zaměstnance s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,
    - zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostor stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

11. pro měření teplot uskladněného sena a slámy a následná opatření:
    - teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to minimálně jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát za týden další dva měsíce po naskladnění,
    - teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena, slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
    - o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,
    - záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,
    - jestliže při kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65 °C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),
    - jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90 °C, musí se vyskladnění provést za asistence hasičské jednotky.

12. pro umělé dosoušení je nutno, aby ohřev vzduchu byl vždy nepřímý, např. s využitím teplosměnných výměníků, přičemž:
    - stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,
    - mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

b) během kalendářního roku může být vyhlášeno **období dlouhodobého sucha**. Považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhlašuje podle místních podmínek starosta obce.
V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a úsušků a v místech v přírodním prostředí využívaných k rekreačním účelům.

c) **topné období**, za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Obec Šonov považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za bezpečné, pokud jsou dodržovány následující podmínky:

1. dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo

[12] příloha č. 1 vyhlášky o požární prevenci

dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze), v ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška,[13]

2. dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu,

3. udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

4. dodržování bezpečné vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách,

5. zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,

6. zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,[14]

7. zákazy a jiná opatření při instalaci, umísťování, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny.[15]

Čl. 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2) Řád ohlašovny požárů je pravidelně aktualizován, jeho součástí je seznam sil a prostředků JPO a kontakty na příslušná operační a informační střediska, v souladu s § 14 NV č. 172/2001 Sb.

(3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 1.

(4) Obec stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, uvedeno v příloze č. 3.

Čl. 6

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje společnou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dle smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku PO ze dne 14.10.2015). Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Martínkovice jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Martínkovice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

---

[13] § 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
[14] vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (účinnost od 22.1.2016)
[15] § 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci

(3) Velitel jednotky zpracovává plán pracovních pohotovostí členů JPO v souladu s § 20–22 NV č. 172/2001 Sb.“

Čl. 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. K hašení požárů slouží v obci následující zdroje požární vody:

- požární nádrže v centru obce (přirozený zdroj – 25 m³),
- hydranty na vodovodní síti.

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 6 a jednotce HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(5) Obec Šonov zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ - Budova obecního úřadu, čp. 318, tel. č. 491 521 400.

(6) Funkci ohlašovny v mimopracovní dobu vykonává starosta a místostarosta obce, na tel. číslech 777 848 646 a 728 741 169.

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“.

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

Čl. 9

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tento požární řád ruší požární řád č. 3/2017 obce Šonov ze dne 15. 3. 2017

Čl. 11

Účinnost

(1) Tento požární řád byl schválen Zastupitelstvem obce Šonov dne 2.10.2025
(2) Nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 2. 10. 2025.

Přílohy:

1. Stanovení zdrojů požární vody
2. Poplachový plán obce Šonov
3. Řád ohlašovny požárů
4. Seznam technických prostředků a techniky JPO

příloha č. 1

Stanovení zdrojů požární vody

příloha č. 2

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu	první jednotka PO	druhá jednotka PO	třetí jednotka PO
I.	HZS st. Broumov	SDH Broumov	JSDHP Veba Broumov, záv. Olivětín
II.	SDH Křinice	SDH Matínkovice	SDH Meziměstí
III.	SDH Jetřichov	SDH Hejtmánkovice	SDH Bukovice

příloha č. 3

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Zastupitelstvo obce Šonov se usneslo na svém zasedání dne 2.10.2025 vydat „Řád ohlašovny požáru“ v tomto znění:

1.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje - územní odbor Náchod a jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo události.

2. Při vzniku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření k rychlému zásahu požárních jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje povinnosti, které musí plnit ohlašovny požáru vyjmenované v „Požárním řádu Obce Šonov.

2.
ZKOUŠENÍ SPOJOVACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Ohlašovna požáru, podle potřeby, ověřuje správnost činnosti spojovacích a signalizačních prostředků.

3.
ČINNOST OHLAŠOVNY POŽÁRU PŘI PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ ZPRÁVY O POŽÁRU

Ohlašovna požáru je povinna:

1. Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do knihy požárů. Ohlašovatelem může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.

2. Příjem hlášení obsahuje:
   a) datum a čas hlášení události
   b) přesné označení místa, objektu
   c) jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno
   d) jaká pomoc je žádána – co hoří
   e) nejvhodnější příjezdová cesta k požáru

3. Vyrozumět ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje - územní odbor Náchod na telefonním čísle **150 / 112**

3. Vyrozumět vedení obce:

   a) starostka obce Monika Hornychová, tel. číslo: 777 848 646

   b) nebo místostarostka Romana Grokschová, tel. číslo: 728 741 169

4.
VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU JEDNOTCE SDH

1. Požární poplach jednotce SDH obce vyhlašuje Operační středisko HZS Královéhradeckého kraje.

2. Jednotka SDH obce po převzetí zprávy o události je povinna vyjet se zařazenou nebo vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.

5.
PRAVIDLA PRO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI VČETNĚ NÁHRADNÍHO OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NEBO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. (Celková doba signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“),

2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

6.
SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Orgán pomoci	**Tísňové volání**	**Telefon**
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - územní odbor Náchod	**150 / 112**	**950 515 500**
Policie ČR – obvodní oddělení Broumov	**158**	**974 534 701**
Městská policie Broumov	**156**	**602 817 301**
		491 504 222
Zdravotnická záchranná služba	**155**	
Starostka obce: Monika Hornychová	**mobil**	**777 848 646**
Místostarostka obce: Romana Grokschová	**mobil**	**728 741 169**

7.
DOKLADY A PROSTŘEDKY OHLAŠOVNY POŽÁRU

Každá ohlašovna požáru bude vybavena:

- Řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně
- Platnými požárními poplachovými směrnicemi

- tabulkou s nápisem: „OHLAŠOVNA POŽÁRU“
- knihou hlášení požárů

8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Aktualizace a doplnění „ŘADU OHLAŠOVNY POŽÁRU“:
   a) příslušný zaměstnanec obecního úřadu je oprávněn provádět změny týkající se telefonních čísel
   b) zastupitelstvo obce schvaluje veškeré změny řádu s výjimkou změn uvedených v bodu a)
2. Telefonní číslo ohlašovny požáru **491 523 645, 491 521 400**
3. Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 2.10.2025

……. ……..
starostka obce místostarostka obce

příloha č. 4

Dislokace JPO	**Kategorie JPO**	**Počet členů**	**Minimální počet členů v pohotovosti**
Obec Martínkovice	JPO5	7 osob	0

Požární technika a věcné prostředky PO	**Počet**
Automobilová cisterna MTS 706	1
Dopravní automobil DA-L1Z FORD Custom	1
Stříkačka PPS 12	1
Stříkačka PPS 8	1
Zásahové obleky a obuv	

Legenda:

JPO ..... jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů ..... skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů v pohotovosti .... počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).